



توضیحات

پایه مقره از میله چکش کاری شده با قدرت مکانیکی 680 کیلوگرم و گالوانیزه گرم به ضخامت 40 میلی متر ساخته شود

کلیه سوراخها در وسط ناودانی ساخته شوند

وزن کل میل مقره: 2 کیلوگرم

روزه سربی مناسب برای سوراخ 3.49 سانتی متر در نظر گرفته شود

نمای بالا

FO 241200

دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع برق استان سمنان	
مقدار	عنوان	محل اجرا	تصویب
1/1000	میله مقره رأس تیری مقره های چینی	شماره	علی اصغری
تاریخ 97/9/14	کنترل		
شمال	اطهریان		
	ترسیم		
	کیبور- طاهریان		
	علی اصغری		