


صفحه شماره ویرایش: ۰ تاریخ تهیه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳	عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی شارژر (UPS)	 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت
---	--	---



معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت

دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی

شارژر (UPS)

شماره ویرایش: ۰

۱۴۰۰/۰۱/۲۳



معاونت برنامه ریزی و مهندسی
دفتر مهندسی و نظارت

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی شارژر
(UPS)

صفحه
شماره ویرایش: ۰
تاریخ تهیه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

ج: مشخصات و الزامات فنی شارژر (UPS)

ردیف	کمیت	(حداقل الزامات)
۱	ولتاژ نامی	۲۳۰ ولت
۲	فرکانس نامی	۵۰ هرتز
۳	تعداد فاز سیستم	۳
۴	حد اکثر ولتاژ	
۵	شتاب زمین لرزه	
۶	حد اقل دمای محیط	
۷	حد اکثر دمای محیط	
۸	درصد رطوبت نسبی	
۹	حد اکثر ارتفاع از سطح دریا	
۱۰	نوع آلودگی منطقه	
۱۱	گارانتی تعویض کامل تجهیز در صورت خرابی	حد اقل ۲ سال پس از نصب
۱۲	خدمات پس از فروش و تضمین تامین قطعات	حد اقل ۱۰ سال پس از نصب
۱۳	آموزش بهره برداری، سرویس و تعمیر	الزامی است.
۱۴	سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار	الزامی است.
۱۵	احراز نمایندگی از کارخانه سازنده	الزامی است.
۱۶	ولتاژ ورودی شارژر	۲۲۰ ولت AC
۱۷	ولتاژ خروجی شارژر	۲۲۰ ولت AC
۱۸	حداقل توان شارژر	۱۵۰۰ ولت آمپر
۱۹	ولتاژ خروجی دوم شارژر جهت تغذیه مودم	Vdc ۲۴
۲۰	باتری	Vdc ۱۲*۱