


<p>صفحه شماره ویرایش: ۷,۱ تاریخ تهیه: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷</p>	<p>عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی لامپ گازی پرفشار سدیم</p>	 <p>شکرت توزیع نیروی برق استان سن معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت</p>
--	---	---



معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت

دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی

لامپ گازی پرفشار سدیم

شماره ویرایش: ۷,۱

۱۴۰۱/۰۲/۱۷



مشخصات فنی سفارش کالا

صفحه ۱/۲

سفرارش دهنده : شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان		نوع کالا : لامپ گازی پرفشار سدیم (HPS)			
شماره مناقصه / استعلام :					
تاریخ :		1401/02/17	ویرایش ۷.۱		
مدت گارانتی		نام پیشنهاد دهنده			
سال	سابقه بهره برداری در ایران	نام سازنده			
سال	سابقه بهره برداری در توزیع برق گیلان	کشور سازنده			
سال	خدمات پس از فروش	تیپ و علامت مشخصه طراحی			
دستورالعمل نصب		شماره پرورشور			
دستورالعمل نگهداری		سال ساخت			
دستورالعمل نگهداری :		سال ساخت :			
ردیف	عنوان و نوع مشخصه	واحد	مقدار		
			پیشنهادهی	درخواستی	آدرس اسناد
تخصیصی	پایه	صفحه	سطر	امتیاز فنی	
1	استاندارد مورد استناد	ISIRI : 2702 IEC 60188 - BS/EN60188			
2	جریان کار دائم لامپ				
3	توان لامپ	اسمی	وات	طبق سفارش	
4	ولتاژ لامپ		ولت		
5	شار نوری		لومن	15	
6	بازده نوری		لومن بر وات	10	
7	ضریب تشخیص رنگ (Ra)		درصد		
8	دمای رنگ		درجه کلوین		
9	نوع حباب	لوله ای / بیضوی		لوله ای	5
10	نحوه استقرار حباب (متقارن بودن)				5
11	کیفیت احیامکاری ته سربچ				5

توضیح : ستون های مقدار پیشنهادی و آدرس اسناد توسط پیشنهاد دهنده و ستون امتیاز فنی پس از بازگشتانی پیشنهادات فنی توسط سفارش دهنده تکمیل میشود .
حداقل امتیاز قبولی ۶۵



مشخصات فنی سفارش کالا

صفحه ۲/۲

سفرش دهنده : شرکت توزیع برق استان سمنان		نوع کالا : لامپ گازی پرفشار سدیم (HPS)		شماره مناقصه / استعلام :	
تاریخ :				1401/02/17 ویرایش ۷.۱	
نام پیشنهاد دهنده		مدت گارانتی		کد کالا :	
نام سازنده		سابقه بهره برداری در ایران		سال	
ردیف	عنوان و نوع مشخصه	واحد	مقدار		امتیاز فنی
			درخواستی	پیشنهادی	
تخصیصی	پایه	صفحه	سطر	آدرس اسناد	
12	زمان راه اندازی اولیه	ثانیه	< 5		
13	زمان راه اندازی نهایی	ثانیه	< 300		
14	شدت جریان	آمپر			
17	طول عمر لامپ	ساعت			
18	آزمونها : الزامی	Isiri		20	
		NRI / EPIL			
		گواهی آزمایشگاه همکار استاندارد			
		مدیریت کیفیت (سری ISO 9000)			
19	امتیاز سازنده (تولید کننده یا نماینده رسمی)				5
20	درج علانم مورد نیاز بر لامپ			شرکت توزیع برق سمنان ، مدت و تاریخ گارانتی ، نوع لامپ ، توان ، ولتاژ ، کارخانه سازنده ، تاریخ ساخت ، شماره سریال	5
21	امتیاز حسن سابقه ، گارانتی ، خدمات پس از فروش و سایر تسهیلات پیشنهادی				15
22	جمع امتیاز فنی				100

توضیح : ستون های مقدار پیشنهادی و آدرس اسناد توسط پیشنهاد دهنده و ستون امتیاز فنی پس از بازگشایی پیشنهادات فنی توسط سفارش دهنده تکمیل میشود .

حداقل امتیاز قبولی ۶۵