


<p>صفحه ۱ از ۳ شماره ویرایش: ۰ تاریخ تهیه: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲</p>	<p>عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات و عبارهای ارزیابی فنی کاور برقگیر</p>	 <p>معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت</p>
---	--	---



معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت

دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی

کاور برقگیر

شماره ویرایش: ۰

۱۳۹۸/۰۲/۰۲



معاونت برنامه ریزی و مهندسی
دفتر مهندسی و نظارت

مشخصات فنی سفارش کالا

سفرش دهنده : شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان	نوع کالا : کاور برقگیر	
شماره سفارش :		
تاریخ :	آخرین ویرایش	۱۳۹۸/۰۲/۰۲

نام پیشنهاد دهنده :	مدت گارانتی :
نام سازنده :	سابقه بهره برداری در ایران :
کشور سازنده :	سابقه بهره برداری در گیلان :
تیپ و علامت مشخصه طراحی :	خدمات پس از فروش :
شماره بروشور :	دستورالعمل نصب :
سال ساخت :	دستورالعمل نگهداری :

ردیف	عنوان مشخصه	شرایط	مقدار			امتیاز فنی
			پیشنهادی	درخواستی	آدرس اسناد	
			صفحه	سطر	مینا	تخصیصی
۱	استاندارد مورد استناد	وزارت نیرو				
۲	مکان نصب	الزامی		کاور بایستی طوری ساخته شود که برقگیر را عایق نماید		۵
۳	نوع نصب	الزامی		به گونه ای باشد که توسط نیروهای مکانیکی وارده به هیچ عنوان حرکت نکند		۵
۴	سایز کاور	الزامی		برای تمامی برقگیرهای موجود با یک سایز قابل نصب باشد		۱۵
۵	نصب آسان	بر اساس نظر کمیسیون فنی		به راحتی قابل نصب باشد		۵
۶	جنس کاور	الزامی		سیلیکون رابر		۵
۷	دکمه کاور	الزامی		به گونه ای طراحی شود که در شبکه خود به خود باز نگردد		۱۰
۸	دمای محیط کاری	الزامی		از ۱۰- تا ۵۰+ سانتی گراد		۵
۹	استقامت عایقی	با ارائه تست از مراکز معتبر داخلی و خارجی		حد اقل مقدار ۲۴ کیلوولت		۱۰
۱۰	استحکام فیزیکی و مکانیکی	ارائه تست UV از مراکز معتبر داخلی یا خارجی الزامی است		بایستی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و شرایط جوی باشد		۱۰
۱۱	اندازه ها			طبق شکل پیوست		
۱۲	آزمونها :	نوعی		الزامی	ارائه گواهی معتبر	۱۵
		جاری		الزامی	ارائه گواهی معتبر	
		توافقی			در صورت درخواست کار فرما	
امتیاز حسن سابقه، گارانتی، خدمات پس از فروش و تسهیلات پیشنهادی						
جمع امتیاز فنی						100

تذکر ۱ : ستون های مقدار پیشنهادی و آدرس اسناد توسط پیشنهاد دهنده و ستون امتیاز فنی تخصیصی پس از بازگشتانی پیشنهادات فنی توسط سفارش دهنده تکمیل میشود.

تذکر ۲ : حداقل امتیاز فنی قابل قبول : ۶۵

تذکر ۳ : عدم برآورده سازی هر یک از شرایط بندهای الزامی سبب مردود شدن کالا می شود .



معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر مهندسی و نظارت

مشخصات فنی سفارش کالا

سفارش دهنده : شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان	نوع کالا : کاور برقگیر	
شماره سفارش :		
تاریخ :	آخرین ویرایش ۱۳۹۸/۰۲/۰۲	کد کالا:

