



مشخصات فنی:

- ۱- کلیه اندازه ها به میلیمتر می باشد.
- ۲- نوع پوشش میله ارت از نوع گالوانیزه گرم باشد.
- ۳- میزان گالوانیزه در تمام نقاط طول میله باید بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.
- ۴- میله ارت گالوانیزه باید به همراه کلمپ مربوطه تحویل گردد.
- ۵- نام و مشخصات شرکت سازنده روی میله ارت درج گردد.

FO 241200

دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع برق استان سمنان	
مقیاس	عنوان	طرح	ناهد محمدخانی
تاریخ	میله ارت گالوانیزه 1.5 متری به همراه کلمپ مربوطه	ترسیم	ناهد محمدخانی
1401/03/28		کنترل	فرشید بیطرف
شمال	شماره	محل اجرا	تصویب
			رضا علی اصغری